

Chełm Śląski, 31.05.2016r.


GG.VI.030.2.10.2016

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do tutejszego Urzędu stanowiące załącznik do niniejszego pisma Zamawiający tj. Gmina Chełm Śląski przedstawia treść udzielonej odpowiedzi:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące terminu wykonania zadania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 1” oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego” niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 Zamawiający tj. Gmina Chełm Śląski podtrzymuje termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, który wynosi 90 dni licząc od daty podpisania umowy.

Wykonanie wszystkich uzgodnień, jak również mapy do celów projektowych jest możliwe we wskazanym terminie.

Z-CA WÓJTA GMINY
Chełm Śląski
mgr inż. Leszek Maciejowski



**Dotyczy : „ Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro z
dnia 25.05.2016 r. „**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi. W SIWZ Zamawiający określił, że jednym z elementów projektu będzie projekt przyłącza gazowego. Jak wiadomo przyłącze gazowe powyżej 10m³/h zgodnie z Jednolitymi Zasadami Projektowania, Budowy i Odbioru Gazociągów oraz Przyłączy Gazu ustalonymi przez Gazownię Zabrzeńską wymaga następujących procedur:

- Wystąpienie do gazowni o warunki techniczne budowy przyłącza gazowego (odrębne są dla instalacja gazowej) – czas oczekiwania od 3-4 tygodni
- Wykonanie mapy do celów projektowych (wymóg JZPBIOGoPG punkt 4.1.2.3.2) na którą trzeba czekać od 4-6 tygodni
- Wykonanie uzgodnień branżowych – średni czas oczekiwania 3-6 tygodni
- Uzyskania pozytywnego protokołu Zespołu Koordynacyjnego – około 2-3 tygodnie
- Wysłanie gotowego projektu z wszystkimi załącznikami do uzgodnienia do Gazowni – czas oczekiwania około 4 tygodnie.

Jak widać czas niezależny od projektanta na wykonanie dokumentacji to jest 16-23 tygodnie czyli 112 – 161 dni. Zamawiający ustalił w SIWZ, że na wykonanie zadania daje 90 dni, co jest niemożliwe do zachowania z przyczyn niezależnych od projektanta.

Czy Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zadania 90 dni?