




**Gminna
Spółka Komunalna
sp. z o.o.**

Chełm Śląski, dnia 20.10.2016r.

L.dz. 2624/2016



**BIURO PROJEKTOWE
"KONSTRUKTOR"
dr inż. KRZYSZTOF MICHALIK
ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów**

W odpowiedzi na e-mail z dnia 27.09.2016r. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że prawidłowa nazwa planowanej inwestycji to "Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW 934 do skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim".

Kolidujące hydranty podziemne należy przebudować na nadziemne i przesunąć w miejsca wskazane na załączonych mapkach. Ponadto informujemy, że włączenie zabudowanych na sieci hydrantów nadziemnych przewidzieć poprzez trójniki lub siodła elektrooporowe, należy zabudować zasuwę z żeliwa sferoidalnego, klinowe, kołnierzowe Ø 80 z ogumowanym zamknięciem i uszczelnieniem typu "o-ring". Hydranty mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego w kolorze czerwony.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
mgr Piotr Szpitalny

Otrzymują:

1. Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" dr inż. Krzysztof Michalik.
2. a/a

siedziba spółki:
41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 25
REGON 240234901, NIP 6462705287
nr tel. 32/2256673, 32/2256674, fax. 32/2257903
e-mail gskchelmsl@poczta.fm www.gsk.chelmsl.pl
Bank Pekao SA O/Amielin nr 68 1240 4344 1111 0000 5261 0828
KRS w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy nr 0000248986
Kapitał zakładowy: 9.933.000 zł – opłacony w całości

oczyszczalnia ścieków:
41-403 Chełm Śląski, ul. Kmicica
nr tel. 513149011
e-mail gskoczyszczalnia@poczta.fm