Tablica T1



Nazwa odbioru	Zasilanie z ZKL1	Ogranicznik przepięć typu T2	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie pom.: komunikacja 1 i 2, biuro, szatnia	Oświetlenie pom.: zmywalnia, wydawalnia, pom. socj. i gosp., wc pers., komunikacja 3	Oświetlenie pom.: sala zabaw 1, sypialnia 1, magazyn 1, łazienka 1	Oświetlenie pom.: sala zabaw 2, sypialnia 2, magazyn 2, łazienka 2	Wyłącznik różnicowoprądowy	Wypust kablowy 400V: wydawalnia – płyta elektryczna	Gniazda 230V pom.: zmywalnia – zmywarka	Gniazda 230V pom.: wydawalnia, zmywalnia	Gniazda 230V pom.: komunikacja 1 i 2, szatnia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda 230V pom.: sala zabaw 2, magazyn 2	Gniazda 230V pom.: sala zabaw 1, magazyn 1	Gniazda 230V pom.: biuro	Gniazda 230V pom.: pom. gospodarcze – pralka, suszarka	Gniazda 230V pom.: pom. gospodarcze, pom. socjalne	Wypust kablowy 230V: komunikacja 1 – zasilacz inst. wideodomofonowej	Elementy instalacji domofonowej	Wypust kablowy 230V: biuro – centrala SSWiN	Wypust kablowy 230V: szatnia – LPD2
moc zainst.				0,37kW	0,29kW	0,49kW	0,48kW		7kW	2kW	1,5kW	1,4kW		1,8kW	1,8kW	0,9kW	2,5kW	1kW			0,3kW	1kW

OBUDOWA:

Typ: obudowa 4x26 mod.
Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
II klasa ochronności
Głębokość: 110mm
Zamykana na klucz: tak

DANE ENERGETYCZNE:

1. Napięcie zasilania Uz = 400/230V AC
2. Układ sieci - TN-S
3. Moc zainstalowana Pz = 22,5kW
4. Moc szczytowa Ps =13,3kW

obiekt:	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKÓW 18 W CHEŁMIE ŚLĄSKIM (dz. nr 1149/32, 1059/32)	
temat:	PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA ODDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ŻŁOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH	data: 05.2022 r.
treść:	Schemat tablicy T1 (żłobek)	skala: —
projektował/nr uprawn.	mgr inż. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10	nr rys: IE-10
sprawdz./nr uprawn.	mgr inż. Błażej Miguła upr. nr SLK/2264/POOE/08	