

Nazwa odbioru	Zasilanie z złącza z układem pomiarowym w granicy działki

Ogranicznik przepięć typu T1+T2	Złącze ZKL2 wewnętrzny dziedziniec	Tablica bezpiecznikowa T5(Gminna Spółka Komunalna)	Tablica bezpiecznikowa T1(żłobek)	Tablica bezpiecznikowa T4(szkoła)

Uwagi:
1. Należy zastosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP posiadający certyfikaty wydane przez CNBOP:
– krajową ocene techniczną,
– krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.
2. PWP składa się z następujących komponentów:
– urządzenie uruchamiające UU PWP (przycisk w pobliżu wejscia głównego),
– urządzenie sygnalizujące US PWP (sygnalizator w pobliżu wejscia głównego),
– urządzenie wykonawcze UW PWP (złącze z aparatem wykonawczym oraz automatyką kontrolno–sterującą

obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKÓW 18 W CHEŁMIE ŚLĄSKIM (dz. nr 1149/32, 1059/32)		
temat: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA ODDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ŻŁOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH		data: 05.2022 r.
treść: Schemat zestawu złącz ZKWG i ZKL1		skala: ——
projektował/nr uprawn.	mgr inż. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10	nr rys: IE-08
sprawdz./nr uprawn.	mgr inż. Błażej Miguła upr. nr SLK/2264/POOE/08	