proj. rozbudowa istniejącego ogrodzenia

istniejące ogrodzenie panelowe

proj. zewnętrzny magazyn
energii IP65 75kWh

proj. falownik 400V/50kW
dla zasilania budynku przy ul. Techników 18

proj. linia 5xYAKXS 1x50mm2
dla zasilania tablicy RPAC

M2

F3

1058/32

1059/32

1149/32

959/32

2170
k1

PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE

ISTNIEJĄCE PANELE FOTOWOLTAICZNE

ISTNIEJACE: 416 Wp
WAGA: 24,5kg ILOŚĆ: 50 szt. x 0,416kW = 20,8 kW

PROJEKTOWANE: 400 Wp
WAGA: 24,5kg ILOŚĆ: 65 szt. x 0,4kW = 26 kW

PROJ. RURA OCHRONNA

PROJ. LINIA KABLOWA nN

F3 PROJ. FALOWNIKI ZEWNĘTRZNE 50kW

M3 PROJ. MAGAZYNY ENERGII ZEWNĘTRZNE

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Szymon Paruch	SLK/4930/POOE/13		
OPRACOWAŁ: -	---		

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

Biuro Projektów Graficznych "PLATAN"
w Bieruniu

ul. Krakowska 17
43-150 Bieruń
Tel./Fax (0-32) 216-30-00
www.platan-biuro.pl
e-mail: biuro@platan-biuro.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt techniczny zabudowy pomp ciepła w budynku szkoły
przy ul. Śląskiej 12 oraz w budynku ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY - BUDYNEK PRZY UL. Techników

PROJEKT:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.:
	1:500	09.2023	ELEKTR.	E02